

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
Tel. 41 247-96-95
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia-4260/85/KD/19

Waśniów, 23-10-2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Katarzynę Dominik- starszego asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 1191/2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. ul. Smolna 3,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Waśniów

ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów

Tel. 41 2646026, fax 142646028

sekretariat@wasniow.pl, woda@wasniow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Kowalkowice

Prowadzona działalność - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Waśniów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Waśniów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Rynek 24, 27-425 Waśniów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 661-21-55-889 , REGON 291010837

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Gajewski – Wójt Gminy Waśniów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Kołodziński – Kierownik Referatu Technicznego

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Milena Kończak – podinspektor ds. opłat za wodę

Ireneusza Sikorski – konserwator urządzeń wodociągowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 23-10-2019 r., godz. 10.20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:
zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 23-10-2019 r., godz. 13.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego- wodociąg Kowalkowice,
 - ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - decyzja znak RS.II.6341.44.2.2013 z dnia 30.12.2013 r. na pobór wód podziemnych z ujęcia w Kowalkowicach,
 - książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie z badania do celów sanitarno-epidemiologicznych ważne do 18.05.2020 r.,
 - decyzja znak WA.ZUZ.4.4100.93.3.2018.2019.EMG z 20.09.2019 r.,
 - karta charakterystyki środka niebezpiecznego,
 - harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2019 z dnia 07.12.2018 r.,
 - rejestr płukania ozdelaziaczy i odmanganiaczy,
 - rejestr płukania zbiornika wieżowego,
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Zaopatrzenie w wodę określone w Rozdziale II § 11 ust 1 pkt 3 Statutu Gminy Waśniów.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2 ujęcia w Kowalkowicach znak RS.II.6341.44.2.2013 aktualne do 31 grudnia 2023 r.

Dla wodociągu Kowalkowice obowiązująca decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi SE.Ia-4262/98/JK/19 z dnia 15-10-2019 r.

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2019 r. w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców Gminy Waśniów oraz w zakresie oceny realizacji kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Kowalkowice, prowadzonej przez gminną jednostkę organizacyjną.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 6/2018, upoważnienia nr 7/2019 do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnienia nr 20/2019 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz po wręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli 1191/ 2019 z dnia 22-10-2019 r. (odbiór upoważnienia potwierdzony podpisem osoby obecnej przy kontroli - kierownika).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych pouczone o prawach i obowiązkach, które stanowią integralną część upoważnienia pozostawionego kontrolowanemu.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Waśniów- pismo znak T-W.7020.5.2019 z dnia 12.03.2019 r.

- z wodociągu Kowalkowice korzysta 3805 osób,
- obsługiwane miejscowości: Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jeżów, Kraszków, Milejowice, Momina, Nowy Skoszyn, Rozylice, Sarnia Zwola, Stryczowice, Worowice, Wronów,
- długość sieci wodociągowej 92,9 km,
- produkcja wody liczona jako średnia z 2018 r. wynosi 394,82 m³/db.

Wodociąg Kowalkowice zasilany jest z 2 studni głębinowych, studni nr 1 (zasadnicza) o głębokości 100,0 m i wydajności $Q_{\text{śr d}} = 2976,0 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz nr 2 (awaryjnej) o głębokości 80,0 m i wydajności $Q_{\text{śr d}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$.

Studnie zlokalizowane na terenie rolniczym w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych. Każda studnia posiada swoją strefę ochrony bezpośredniej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję znak WA.ZUZ.4.4100.93.3.2018.2019.EMG dnia 20.09.2019 r. ustanawiająca z urzędu strefę ochronną obejmującą wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej dla dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2.

W dniu kontroli studnie utrzymane w dobrym stanie sanitarno- technicznym. Studnie ogrodzone, odpowiednio oznakowane, zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz. Szachty studzienne odmalowane przez konserwatora w kwietniu i wrześniu 2019 r.

Woda podlega uzdatnianiu na SUW wyposażonej w 4 odżelaziacze, 4 odmanganiacze i 3 areatoty. Budynek SUW po modernizacji elewacji zewnętrznej i odmalowaniu wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku jesienią 2017 r. i 2018 r. W związku z wykrytym przekroczeniem wartości parametrycznej manganu, w 2019 r. wymieniono: złoża filtracyjne w odżelaziaczach i odmanganiaczach, wymiana 4 zasuw, dokupiono 5 sztuk manometrów, wykonano remont sprężarki – kompresora. Część prac wykonana we własnym zakresie. Wymiana złoża, dezynfekcja, płukanie wymiana laterali przy pierścieniach w filtrach oraz kompleksowa kontrola sprawności urządzeń wykona zgodnie z umową z firmą zewnętrzną AQUALINE Sp. c. Ząbki, ul Powstańców 60A/303.

Ogrzewanie pomieszczeń na SUW Kowalkowice w sezonie zimowym elektryczne.

W oddzielnym pomieszczeniu budynku z wejściem z zewnątrz zlokalizowano chlorownię.

Pomieszczenie chlorowni z punktem wodnym, wyłożone płytkami, wentylacją mechaniczną włączaną manualnie, chloratorem typu C 53 na podchloryn sodowy. Okazano instrukcję obsługi i eksploatacji urządzenia. Według oświadczenia p. Mileny Kończak obecnej przy kontroli woda chlorowana jedynie po wystąpieniu awarii, zestaw chloratora C 53 nie użytkowany na dzień kontroli. Gmina zapewniła do bieżącego uzdatniania środek Jasoł Solid – tabletki samorozpuszczalne (320 szt., 1 tabletkę zawiera 1,5 g aktywnego chloru, data ważności 03/2022). Okazano kartę charakterystyki środka.

W razie przerwy w dostawie prądu, Gmina zostaje powiadamiana przez Zakład Energetyczny. Gmina Waśniów posiada na stanie mobilny agregat prądotwórczy.

Stan sanitarny i techniczny budynku Stacji Uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych dobry, bez uwag.

Woda po uzdatnieniu na SUW kierowana jest do wieżowego zbiornika wody czystej o pojemności 300 m³. Ostatnie płukanie zbiornika zgodnie z oświadczeniem p. Ireneusza Sikorskiego i wpisem w prowadzonym rejestrze zostało przeprowadzone 25.05.2019 r. oraz 16.08.2019 r. Woda ze zbiornika wieżowego grawitacyjnie sływa w sieć zasilając mieszkańców w wodę do spożycia.

W dniu kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Teren ujęcia wykoszony, prawidłowo oznakowany.

Kontrola wewnętrzna

Gmina Waśniów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań. Na 2019 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Kowalkowice zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącu: styczeń, sierpień, październik, grudzień oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A i B w kwietniu.

Gmina w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania prób wody w zakresie monitoringu podstawowego (parametry grupy A) w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91 oraz zatwierdzonym przez PIS i Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. w Ostrowcu Św., ul. Kilińskiego 49L oraz w zakresie monitoringu rozszerzonego (parametry grupy A i B) w SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowym w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Św.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim dnia 06.02.2019 r., w związku ze stwierdzonym i utrzymującym się przekroczeniem wartości parametrycznej manganu w wodzie do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego: wodociąg Kowalkowice, decyzją nr SE.Ia-4262/98/JK/18 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi do dnia 30-09-2019 r., określając dopuszczalną wartość parametryczną manganu na poziomie do 120 µg/l.

Gmina Waśniów jako właściciel wodociągu podjęła natychmiastowe działania naprawcze mające na celu zapewnienie dobrej jakości wody o parametrach spełniających obowiązujące wymogi oraz realizowała wymagania nałożone decyzją PPIS w Ostrowcu Św.

Poinformowano mieszkańców o warunkowej przydatności wody do spożycia, przekazano konsumentom komunikat PPIS w Ostrowcu Św. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kowalkowice oraz na bieżąco przekazywano do PPIS w Ostrowcu Św. kontrolne wyniki badań wody.

W kwietniu i maju 2019 r. dokonano wymiany złoza na SUW Kowalkowice oraz przeprowadzono dezynfekcję i płukanie urządzeń wodnych na ujęciu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego - wodociąg Kowalkowice, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez właściciela wodociągu - Gminę Waśniów tj.: sprawozdaniem z badań nr 1163/2019 z dnia 30.09.2019 r., punkt poboru: Dobruchna 42, posesja prywatna, sprawozdaniem z badań nr 1180/2019 z dnia 03.10.2019 r., punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Kowalkowice oraz sprawozdaniem z badań jakości wody pobranej przez PIS, po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzonych przez właściciela wodociągu, sprawozdanie nr 232/N/SBHŚ/2019 z dnia 04.10.2019 r., punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Kowalkowice, PPIS w Ostrowcu Św. decyzją SE.Ia-4262/98/JK/18 z dnia 15-10-2019 r., stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kowalkowice. Zakończono postępowanie administracyjne.

Awarie

Gmina Waśniów prowadzi rejestr awarii występujących w nadzorowanym wodociągu. Rejestr zawiera zapisy: liczba porządkowa, data awarii, miejsce awarii. Na dzień kontroli brak wpisów o awariach na sieci głównej, zgodnie z rejestrem dokonano 23 wpisy: awarie na przyłączach i związane z wymianą hydrantów. Awarie te nie miały wpływu na jakość dostarczanej konsumentom wody.

Wodociąg Kowalkowice – SUW, 2 studnie oraz sieć wodociągowa nadzorowana przez jednego stałego pracownika – konserwatora, posiadającego aktualną dokumentację zdrowotną (okazano w trakcie kontroli). Dla pracownika zapewnione środki ochrony osobistej: rękawice, okulary, fartuch, kalosze (w pomieszczeniu chlorowni) oraz apteczka pierwszej pomocy medycznej (w sterowni).

Dla pracownika zapewnione pomieszczenie sanitarno – higieniczne z umywalką i oknem, wentylacją grawitacyjną. Przy punkcie wodnym zapewniony kosz na odpady komunalne, dozownik z mydłem do rąk oraz uchwyt na ręcznik jednorazowy.

Teren ujęć wykoszony, utrzymany czysto. Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie—dokonane wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesione/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....

nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

...nie dotyczy.... (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości...nie dotyczy....słownie...nie dotyczy...

(nr mandatu karnego).....nie dotyczy..... (podstawa prawna).....nie dotyczy.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr: 20/2019, z dnia 10.04.2019 r. wydane przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

...nie dotyczy..... (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: nie dotyczy

Konciarek Marek Marek Kotodulski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Katarzyna Dąb...

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 23-10-2019 r.

KIEROWNIK
Referatu Technicznego

Marek Kotodulski

URZĄD GMINY

w Waśniowie

ul. Rynek 24, tel. 41 26 46 026

27-425 Waśniów

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**...nie dotyczy...

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić