

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
Tel. 41 247-96-95

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia-4260/49/KD/19

Waśniów, 26-06-2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Katarzynę Dominik- starszego asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 677/2019
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. ul. Smolna 3,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Waśniów

ul. Rynek 24

27-425 Waśniów

Tel. 41 2646026, fax 142646028

sekretariat@wasniow.pl, woda@wasniow.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Waśniów

Prowadzona działalność - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Waśniów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Waśniów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Rynek 24, 27-425 Waśniów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 661-21-55-889 , REGON 291010837

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Krzysztof Gajewski – Wójt Gminy Waśniów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Kołodziński – Kierownik Referatu Technicznego, zgodnie z pełnioną funkcją

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Milena Kończak – podinspektor ds. opłat za wodę

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26-06-2019 r., godz. 10.30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* :
nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:
zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26-06-2019 r., godz. 13.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:
nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego- wodociąg Waśniów,
 - ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - decyzja znak RS.II.6341.42.2.2013 z dnia 30.12.2013 r. na pobór wód podziemnych z ujęcia w Waśniowie,
 - decyzja znak RS.II.6341.43.2.2013 z dnia 30.12.2013 r. na pobór wód podziemnych z ujęcia w Piotrowie,
 - książeczka zdrowia, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych konserwatora ważne do 09.05.2020 r.,
 - karta charakterystyki środka niebezpiecznego,
 - harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2019 z dnia 05.11.2018 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Zaopatrzenie w wodę określone w Rozdziale II § 11 ust 1 pkt 3 Statutu Gminy Waśniów. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód dla ujęcia Waśniów znak RS.II.6341.42.2.2013 aktualne do 31 grudnia 2023 r., oraz dla ujęcia Piotrow znak RS.II.6341.43.2.2013 aktualne do 31 grudnia 2023 r.

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2019 r. w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców Gminy Waśniów oraz w zakresie oceny realizacji kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Waśniów, prowadzonej przez gminną jednostkę organizacyjną.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 6/2018, upoważnienia nr 7/2019 do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnienia nr 20/2019 do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego oraz po wręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli 677/ 2019 z dnia 25-06-2019 r. (odbiór upoważnienia potwierdzony podpisem osoby obecnej przy kontroli p. Milena Kończak).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych pouczone o prawach i obowiązkach, które stanowią integralną część upoważnienia pozostawionego kontrolowanemu.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Waśniów- pismo znak T-W.7020.5.2019 z dnia 12.03.2019 r. z wodociągu Waśniów korzysta 3105 osób, obsługiwane miejscowości: Boksyce, Boleszyn, Czajęcice, Czażów, Kotarszyn, Nosów, Pękostawice, Piotrów, Prusinowice, Sławęcice, Strupice, Śnieżkowice, Waśniów, Wojciechowice, Zajączkowice.

Długość sieci wodociągowej 78,6 km.

Produkcja wody liczona jako średnia z 2018 r., Waśniów i Piotrów łącznie wynosi: 156,47 m³/db, w tym: Waśniów – 106,40 m³/db, Piotrów – 50,07 m³/db.

Wodociąg zasilany z dwóch oddzielnych ujęć opartych o studnie głębinowe:

1) Ujęcie Waśniów

Ujęcie wodne zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenów rolniczych i rzeki Węgiejki. Ujęcie odpowiednio oznakowane, ogrodzone, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Na ujęciu zlokalizowane są 2 studnie głębinowe oraz budynek hydroforowni z pomieszczeniem chlorowni.

Ujęcie zasila studnia nr 1, studnia nr 2 wyłączona z eksploatacji tzw. awaryjna. Głębokość studni: nr 1- 80,0 m, $Q_{\text{śrd}}$ – 600,0 m³/d, nr 2- 80,0 m, $Q_{\text{śrd}}$ – 415,2 m³/d.

Budynek hydroforowni ocieplony z nową elewacją, pokryciem dachowym oraz zewnętrzną opaską z kostki brukowej w 2016 r.

Woda z ujęcia w Waśniowie bez uzdatniania kierowana na zbiornik w Śnieżkowicach – pojemności 150 m³ i Pękostawice - Prusinowice - 150 m³. Na sieci woda ulega mieszaniu z wodą uzdatnioną pochodzącą z ujęcia w Piotrowie. Zbiorniki wykonane przez firmę specjalistyczną w 1999 r. i stale monitorowane (monitoring przy włączach na zbiornikach wyrównawczych) przez firmę HYDRO-PARTNER Sp. z o. o. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a. Zbiorniki usytuowane na terenach rolniczych, ogrodzonych, oznakowanych.

Teren zielony na ujęciu i przy zbiornikach wykoszony, utrzymany czysto.

2) ujęcie Piotrów

Ujęcie zlokalizowane na terenie rolniczym, pola uprawne, ogrodzone, prawidłowo oznakowane, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

Na ujęciu w strefie ochrony bezpośredniej umieszczona jedna studnia głębinowa, Stacja Uzdatniania Wody oraz zbiornik ziemny wody czystej.

Studnia nr 1 o głębokość 80,0 m, $Q_{sr,d} - 960,0 \text{ m}^3/\text{d}$.

Studnia utrzymana w dobrym stanie sanitarno-technicznym, właz odmalowany, szacht wybialkowany.

Woda ze studni kierowana na SUW, w której umieszczono 2 odżelaziacze, 2 odmanganiacze i 1 areator. Urządzenia wodne na SUW oraz budynek stacji utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Woda po uzdatnieniu kierowana jest do zbiornika ziemnego wody czystej o pojemności 50 m³. W dniu kontroli zbiornik wypełniony wodą, woda w zbiorniku wizualnie czysta. Ze zbiornika za pomocą stacji pomp, ciśnieniowo woda rozprowadzana jest w sieci wodociągowej.

Pomieszczenia chlorowni z punktami wodnymi, wentylacją mechaniczną włączaną manualnie, chloratorami typu C 53 na podchloryn sodowy. Zapewniony w Gminie zapas podchlorynu oraz instrukcja obsługi i eksploatacji urządzenia. Według oświadczenia p. Mileny Kończak obecnej przy kontroli woda chlorowana jedynie po wystąpieniu awarii, zestawy chloratorów C 53 nie użytkowane na dzień kontroli. Gmina zapewniła do uzdatniania środek Jasol Solid – tabletki samorozpuszczalne (320 szt., 1 tabletkę zawiera 1,5 g aktywnego chloru, data ważności 10/2019). Okazano kartę charakterystyki środka.

Kontrola wewnętrzna

Gmina Waśniów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań. Na 2019 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Waśniów zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącu: styczeń, sierpień, październik, grudzień oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w kwietniu.

Gmina w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania prób wody w zakresie monitoringu podstawowego (parametry grupy A) w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91, zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie monitoringu rozszerzonego (parametry grupy A i B) w SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowym w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Św.

Na podstawie sprawozdania z badań jakości wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej – sprawozdanie nr SB/37719/04/2019 z dnia 16.04.2019 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Waśniów, dla wody pobranej w punkcie zgodności Waśniów, ul. Rynek 11, posesja prywatna – pismo z dnia 24.04.2019 r., znak SE.Ia-4262/35/JK/19.

Awarie

Gmina Waśniów prowadzi rejestr awarii występujących w nadzorowanym wodociągu. Rejestr zawiera zapisy: liczba porządkowa, data awarii, miejsce awarii. Na dzień kontroli brak wpisów o awariach w br. na sieci wodociągowej, prowadzony również rejestr awarii na przyłączach.

W dniu kontroli studnie utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Włazy oraz pokrywy włazowe, szachty i armatura w szachtach odmalowane w czerwcu 2019 r. Teren stref ochronnych dla ujęć wydzielony, zamknięty i odpowiednio oznakowany.

Wodociąg Waśniów – dwa ujęcia, obsługiwany przez jednego stałego pracownika – konserwatora, posiadającego aktualną dokumentację zdrowotną (okazano w trakcie kontroli). Dla pracownika zapewnione środki ochrony osobistej: rękawice, okulary, fartuch, kalosze.

Teren ujęć wykoszony, utrzymany czysto. Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~**
 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
Nie dotyczy
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
nie dotyczy
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
...nie dotyczy....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości...nie dotyczy....słownie...nie dotyczy...
(nr mandatu karnego).....nie dotyczy.....
(podstawa prawna).....nie dotyczy.....
 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr: 20/2019, z dnia 10.04.2019 r. wydane przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
...nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: nie dotyczy

Milena Kończak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Katarzyna Dominik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 26-06-2019 r.

GMINA WAŚNIÓW
ul. Rynek 24, tel. 41 26 46 026
27-425 Waśniów
NIP 661-21-55-889, REGON 291010837

PODINSPEKTOR
ds. Opłat za Wodę
[Signature]
mgr inż. Milena Kończak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** ...nie dotyczy...
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić